



240300341834

有效期至2030年04月18日止

检 验 报 告

No: JB-2026-W-05588

样品名称: 水源水

委托单位: 石家庄市鹿泉区江源供水有限公司

检验类别: 委托检验

石家庄市金标检验服务有限公司



石家庄市金标检验服务有限公司
检验报告

No: JB-2026-W-05588

第 1 页 共 3 页

样品名称		水源水	检验类别	委托检验
委托单位	名称	石家庄市鹿泉区江源供水有限公司	样品数量及包装	20.66L
	地址	石家庄市鹿泉区铜冶镇南甘子村碧水街		
受检单位	名称	/	样品状态	无色透明液体
	地址	/	采样条件	/
采样人员、日期		杨国庆 王红玲 2026.10.08	采样地点	绿岛水厂
收样日期		2026.10.08	检验日期	2026.10.08-2026.10.27
检验项目		PH、溶解氧、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、化学需氧量、五日生化需氧量、氨（以 N 计）、总磷（以 P 计）、总氮（以 N 计）、挥发酚、硫化物、氰化物、氟化物、石油类、阴离子合成洗涤剂、粪大肠菌群、铬（六价）、硒、砷、汞、铜、镉、铅、锌、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、铁、锰、水温		
判定标准		GB 3838-2002		
检验结论		经检验，该样品所检项目水温检测结果见附页，其他项目符合 GB 3838-2002 要求。 <div>（检验检测专用章） 签发日期：2026 年 10 月 27 日</div>		
意见和解释		/		
备注		该报告结果仅适用于收到的样品。		

批准：新峰

审核：刘江慧

编制：倪小龙

石家庄市金标检验服务有限公司
检验报告

No: JB-2026-W-05588

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
1	pH	GB/T 5750.4-2023/8.1	/	不小于 6 且不大于 9	8.14	符合
2	溶解氧	HJ 506-2009	mg/L	≥5	7.5	符合
3	高锰酸盐指数（以 O2 计）	GB/T 5750.7-2023/4.1	mg/L	≤6	2.21	符合
4	化学需氧量	HJ 828-2017	mg/L	≤20	8	符合
5	五日生化需氧量	HJ 505-2009	mg/L	≤4	1.5	符合
6	氨（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023/11.1	mg/L	≤1.0	<0.02(最低检测质量浓度:0.02mg/L)	符合
7	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989	mg/L	≤0.2	0.01L(检出限:0.01mg/L)	符合
8	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012	mg/L	≤1.0	0.89	符合
9	挥发酚	GB/T 5750.4-2023/12.1	mg/L	≤0.005	<0.002(最低检测质量浓度:0.002mg/L)	符合
10	硫化物	HJ 1226-2021	mg/L	≤0.2	<0.02(最低检测质量浓度:0.02mg/L)	符合
11	氰化物	HJ 484-2009	mg/L	≤0.2	<0.002(最低检测质量浓度:0.002mg/L)	符合
12	氟化物	GB/T 5750.5-2023/6.1	mg/L	≤1.0	<0.2(最低检测质量浓度:0.2mg/L)	符合
13	石油类	HJ 970-2018	mg/L	≤0.05	0.01L(检出限:0.01mg/L)	符合
14	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023/13.1	mg/L	≤0.2	<0.050(最低检测质量浓度:0.050mg/L)	符合
15	粪大肠菌群	GB/T 5750.12-2023/6.1	MPN/L	≤10000	未检出	符合



石家庄市金标检验服务有限公司
检验报告

No: JB-2026-W-05588

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
16	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023/13.1	mg/L	≤0.05	<0.004(最低检测质量浓度:0.004mg/L)	符合
17	硒	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	≤0.01	0.0003	符合
18	砷	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	≤0.05	0.00169	符合
19	汞	GB/T 5750.6-2023/11.1	mg/L	≤0.0001	<0.0001(最低检测质量浓度:0.0001mg/L)	符合
20	铜	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	≤1.0	0.00050	符合
21	镉	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	≤0.005	<0.00006(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合
22	铅	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	≤0.05	<0.00007(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合
23	锌	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	≤1.0	<0.0009(最低检测质量浓度:0.0009mg/L)	符合
24	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023/4.3	mg/L	≤250	28.6	符合
25	氯化物	GB/T 5750.5-2023/5.1	mg/L	≤250	9.70	符合
26	硝酸盐（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023/8.1	mg/L	≤10	0.92	符合
27	铁	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	≤0.3	0.0718	符合
28	锰	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	≤0.1	<0.00006(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合
29	水温	HJ 1396-2024	℃	/	19.9	/



以下空白